SỞ Y TẾ TP HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nội dung mua sắm: Thi công bảo dưỡng cho hệ thống phòng cháy chữa cháy của bệnh viện với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Quang Cường; Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; SĐT: 0982339966

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, địa chỉ: 225 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Phòng.
- Bản cứng bằng tiếng Việt do người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu đỏ.
- Thông tin báo giá: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 03 ngày từ khi đăng tải Yêu cầu báo giá. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, 225 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI DƯƠNG

Phạm Văn Điển

PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 13 /11/2026 của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương)

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng
I	**HỆ THỐNG BÁO CHÁY KHỐI NHÀ A**		
1	Kiểm tra, bảo dưỡng-bảo trì đầu báo khói quang, nhiệt (kèm đế): - Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu; *Đo các thông số kỹ thuật, test khói, nhiệt...; - Test lại khả năng hoạt động của hệ thống, đầu dò tín hiệu;	Gói	01
II	**HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHỐI NHÀ A**		
1	* Kiểm tra, bảo dưỡng-bảo trì bơm chữa cháy động cơ điện: - Kiểm tra chế độ đặt tự động khởi động và dừng bơm; - Bổ sung mỡ bôi trơn theo đúng mức quy định trước khi khởi động bơm; - Có bị quá nhiệt không, tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không; - Chạy thử bơm 5 phút ở chế độ bằng tay, tự động để kiểm tra áp lực khởi động, dừng bơm; - Kiểm tra độ ồn, gioăng, phớt của máy;	Máy	02
2	Kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì bơm bù chữa cháy: - Kiểm tra, bảo dưỡng bơm bù áp chữa cháy - Vệ sinh sạch sẽ bơm - Kiểm tra cầu đấu kỹ thuật - Lắp đặt trở lại và kết nối với tủ điều khiển bơm	Máy	01